

PISO



PARED

ENROCADO - TRATAMIENTOS DE HORIZONTES/ DISCONTINUIDADES ALTERADOS EN LA REGIÓN DE LA FUNDACIÓN





PLINTO E TRATAMIENTO DE HORIZONTES ALTERADOS
EN LA REGIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL PLINTO



PLINTO - DETALLE TÍPICO SOBRE FUNDACIÓN
CON MATERIAL ALTERADO



PLINTO - REGULARIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN
(VER NOTA 5)

ZONA	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO MÁXIMO (mm)	ESPESOR DE CAPA (m)	EQUIPO DE COMPACTACIÓN	NÚMERO DE PASADAS
2A	Filtro protección del plinto	Arena y grava procesada	19	0.30	Vibratorio 0.5 t	2
2B	Filtro semi-permeable y base cara concreto	Arena y grava procesada	75	0.275	Vibratorio 10 t	4
3B	Relleno espaldón aguas arriba y ataguía	Gravas y arenas aluviales	600	0.60	Vibratorio 10 t	6

PROTECCIÓN DEL PIE DEL TALUD ÁGUAS ABAJO DE LA PRESA



PLANTA



SECCIÓN A



SECCIÓN B

NOTAS

1 - TODAS LAS DIMENSIONES Y COTAS ESTAN DADAS EN METROS,
A MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRA MANERA.
2 - LOS TIPOS DE TRATAMIENTOS SON INDICATIVOS Y SERÁN DEFINIDOS EN CAMPO,
SEGÚN LAS CONDICIONES ENCONTRADAS.
3 - EN LOS TALUDES LATERALES DE LAS EXCAVACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL
PLINTO DEBERÁ SER HECHA LA PROTECCIÓN CON CONCRETO NEUMÁTICO CON
MALLA METÁLICA ELECTROSOLDADA, SEGÚN LAS CONDICIONES ENCONTRADAS.
4 - ESTE TRATAMIENTO DEBE EXTENDERSE DESDE LAS PROXIMIDADES DEL PLINTO
HASTA CERCA DE 0,5(H) EN DIRECCIÓN AGUAS ABAJO, DONDE (H) ES LA CARGA
HIDROSTÁTICA EN METROS EN EL PUNTO EN CONSIDERACIÓN.
5 - SIEMPRE QUE EL BLOC DE REGULARIZACIÓN PRESENTARA ALTURA
1,00 m EL ESPALDAR ÁGUAS ABAJO DEL BLOC DEBERÁ TENER UNA
PENDIENTE DE 1(V) : 1(H)

REV.	FECHA	NATURALEZA DE LA REVISIÓN	ELAB.	VERIF.	APROB.
1	SEP/07	REVISADO TEXTO	GM	JC	RFP
0	JUL/07	EMISIÓN INICIAL	MMF	RT	RFP

CLIENTE: EMPRESA Misicuni

ENGEVIX · CAEM

PROYECTO TOTAL: PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI

AREA: CIVIL

TITULO: PRESA
TRATAMIENTOS TÍPICOS

ELAB.	VERIF.	APROB.	R. TÉC.	CREA Nº
MMF	RT	RFP	J A S	21.207-4
CÓDIGO DE LOS DESCRIPTORES		FECHA: JUL/07	ESCALA: S/ ESCALA	HOJA:
Nº DEL CLIENTE: PL-PR-014		Nº ENGEVIX: 8990/BP-30-DE-0004		REVISIÓN: 1

PARA: DATA: VISTO:
DE: IN-CIO: RETORNO:
CIRCUL.
L.V. Nº: DATA: VISTO:
VERIFICADOR: VISTO: